



**ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BÓRZE**

58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl www.zlo.czarnybor.pl

Czarny Bór 21-10-2014

Numer sprawy: ZLO/ZPP/23/2014

Do:

Wszyscy Wykonawcy

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapytania na „Dostawa drzwi przeciwpożarowych” dotyczący:

- 1. Proszę o dokładne określenie koloru brązowego, np. poprzez podanie nr koloru z palety RAL.**

Odpowiedź: Farba poliestrowa, kolor brązowy (RAL 8028).

- 2. Czy drzwi mogą być ewentualnie wykonane w okleinach drewnopodobnych w odcieniach brązu?**

Odpowiedź: Drzwi mają być metalowe, farba poliestrowa, kolor brązowy (RAL 8028). Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie w okleinach drewnopodobnych.

- 3. Drzwi p/poż wg przepisów powinny mieć światło przejścia 90 cm, a w zapytaniu są drzwi o szer. 60 i 70 cm. Czy mimo wszystko drzwi mają mieć takie szerokości?**

Odpowiedź: Tak, drzwi mają mieć takie szerokości – zgodnie z tabelą w zapytaniu.

DYREKTOR
Zakładu Lecznictwa Odwykowego
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Bórze
Kasprzak
mgr Jacek Kasprzak
specjalista psychoterapii uzależnień