











LEGENDA

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | centralia sygnalizacji pożarowej |
|  | centrala oddymiania |
|  | przebieg oddymiania - RPO |
|  | przebieg przewietrzania - RPP |
|  | puszka instalacyjna do systemów pożarowych |
|  | siłownik elektryczny |
|  | linia przysięgów oddymiania HTKSH 3x2x0,8 PH90 |
|  | zasilanie siłowników elektrycznych HDS 3x1,5 PH90 |
|  | linia sterująca OMY 4x1 - przewietrzanie |
|  | linia kontrolno - sterująca ISP - HTKSH 1x2x1, PH90 |
- UWAGA:
1. Montaż przysięgów oddymiania I przewietrzania na wysokości $1,4 \pm 0,2$ m od poziomu podłogi.
 2. Podłączenie siłowników poprzez puszkę PSP2A.

TRIECONROLL - S.C. Systemy Przemysłowe ul. Przemysłowa 10, 05-110 Stryków Voivódka 42 62-872 Gostkówskie Młyny tel: 083 729 92 20 fax: 083 720 92 21		e-mail: biuro@trieconroll.pl	Pys. nr. 8
Temat:	Instalacja oddymiania grawitacyjnego - Ofioryna - parter		Stron. 1/100
Nazwa i adres inwestycji	System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla zakładu leczniczego Oddychającego dla Osób Uziałonionych od Alkoholu w Czarnym Borze		
Inwestor	Zakład Leczniczy Oddychającego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 55-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8		
Wykonawca	Branża:	Inna i nazwa, ugrupowania:	Data:
Projektant	Pocz.:	Grudzień 2014 r.	Podpis: