



2xYKY 3x2,5 żo 0,6/1kV w ziemi wzdłuż istniejącego przyłącza, w nurze Arot DVK75 z rozdzielni głównej - oficyna.  
Obwód nr 1 - zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej, zasilacza urządzeń pożarowych  
Obwód nr 2 - zasilanie centrali oddymiania.  
Połączenie z HDGs 3x1,5 PH90 do centrali i zasilacza przez puszki PIP-2A (oddzielnie dla każdego z obwodów).

"FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpodżarowe		Rys. nr:
Projekt Realizacja Doradztwo Sprzedaż		12
Wojciech 43 62-512 Godziszka Mała		Skala:
tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21		1:100
e-mail: biuro@firecontrol.pl		
Temat:		
Plan zagospodarowania terenu		
Nazwa i adres inwestycji:		
System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze		
Inwestor:		
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8		
Wykonawca:		
Branża:		
Imię i nazwisko, uprawnienia:		
Data:		
Podpis:		
Projektował:		
Proz:		
Grudzień 2014 r.		

Walczych dn. 2014-09-04  
Sprawdził(a) wydruk: Sławomir Wawrzycki