



- LEGENDA:
- pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
 - pion instalacji hydrantowej dla budynku Pałacu
 - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
 - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa — Pałac
 - hydrant wewnętrzny dn25 w naciśnieniu szafce hydrantowej o wym. 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż, półsztywny dł.30m, zawór mosiężny dn25 oraz przegrodnicę
 - gašnica proszkowa 4kg z proszkiem ABC w naciśnieniu szafce o wym. 640x300x220mm
 - rura ochronna

- Uwaga:
- Rury instalacji przeciwpożarowej po ścianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczeń,
 - Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spusowego przy pionie
 - Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy izolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 15mm.
 - U podstawy pionu hydrantowego zamontować zawór odcinający z wężny mineralnej na zbrojonej folii.
 - Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
 - Hydranty wewnętrzne DN25 montować w naciśnieniu szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
 - Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia,
 - Pion PWH1, PWH2—PH2', PH3 na całej długości są pionami nawodnionym.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/005/06	Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór		
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór		
Tytuł rys.:	OFICyna – RZUT PARTERU – INSTALACJA P.POŻ		
Nr rys.:7			Skala: 1:100
			Stadium: PB