



- LEGENDA:
- pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
 - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
 - hydrant wewnętrzny dn25 w naściennej szafce hydrantowej o wym. 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż półsztywny dł.30m, zawór mosiężny dn25 oraz przodownicę
 - gaśnica proszkowa 4kg z proszkiem ABC w naściennej szafce o wym. 640x300x220mm
 - cyrkulacja ø15mm z hydrantu HP10, HP11, HP12
 - rura ochronna

- Uwaga:
- Rury instalacji przeciwpożarowej i cyrkulacji prowadzić po ścianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczeń,
 - Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego przy pionie
 - Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy zaizolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm.
 - Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane należy izolować termicznie lupinami z wełny mineralnej na zbrojnej folii.
 - Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
 - Przejścia przewodów DN25 montować w naściennych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
 - Wykokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia,
 - Hydrant HP10, HP11, HP12 należy wpisać rurę ø15mm do najbliższej płuczkii zbiornikowej – cyrkulacja
 - Piony hydrantowe na całej długości są pionami nawodnionym.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/005/06	Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór		
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór		
Tytuł rys.:	OFICYNIA – RZUT PODDASZA – INSTALACJA P.P02		
			Skala: 1:100
			Nr rys.:9