



- LEGENDA:
- pion instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
  - instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
  - hydrant wewnętrzny dn25 we wnękowej szafce hydrantowej 750x650x250mm. Szafka hydrantowa wyposażona jest w wąż pększtynny dł.30m, zawór mosiężny dn25 oraz przdawnicę
  - gaśnica proszkową 4kg z proszkiem ABC we wnękowej szafce o wym. 600x300x220mm
  - cykulacja ø15mm z hydrantu HP6
  - rura ochronna

Uwaga:

- Rury rozprowadzające instalację przeciwpożarowe i cykulacji prowadzić w bruzdach ściennych
- Rury poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spusowego przy pionie
- Rury prowadzone przez pom. ogrzewane należy zaizolować termicznie przez zastosowanie otulinami gr. 13mm.
- Rury prowadzone w bruzdach należy zaizolować termicznie otulinami do zastosowania podłynkowego,
- Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane należy izolować termicznie łupinami z wełny mineralnej na zbrojonej folii.
- Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych,
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
- Hydranty wewnętrzne DN25 montować we wnękowych szafkach hydrantowych o wym. 750x650x250mm,
- Wysokość osi zaworu odcinającego przy hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia,
- Hydrant HP6 należy wpiąć do rur ø15mm do najbliższej płuczki zbiornikowej – cykulacja
- Piony instalacji hydrantowej na całej długości są pianami nawodnianym.
- Pion PwH1 na całej długości należy prowadzić w brudzie ściennej,
- Pion PwH2 należy prowadzić po ścianie pomieszczeń na całej długości. Pion należy obudować płytami g–k.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych, ul. wysockiego 28 p.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/005/06	Data: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydrantu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór		
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58–379 Czarny Bór		
Tytuł rys.:	PAŁAC – RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA P.POŻ		
			Nr rys.:13