



LEGENDA:

- istniejący teren
- oś odgałęzienia p.poż dla H1 z rur PE100 Ø110x6,6 SDR17 PN10

- Trójnik równoprzelotowy kotłierzowy DN100/100/100
- Zasuwa kotłierzowa DN100 nr kat. 4000E2 firmy Hawle
- Trzpień zasuwy w obudowie teleskopowej nr kat. 9500E2 firmy Hawle
- Skrzynka uliczna teleskopowa nr kat. 2050 firmy Hawle
- Połączenie kotłierzowe do rur PE DN100/Ø110 nr kat. 0400

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/005/06	Date: 12.2014
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej" wraz z zabudową hydrantu dla budynku oficyny i paradyżu Zakładu Lecznicwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór		
Inwestor:	Zakład Lecznicwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór		
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY ODGAŁĘZIENIA DLA HYDRANTU NADZIEMNEGO H1		