



**ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BORZE**

58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.pl www.zlo.czarnybor.pl

Czarny Bór 14-10-2015

Numer sprawy: ZLO/ZP/4/2015

Do:

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia się, że w dniu 09-10-2015r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „*Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów – budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu*” ZLO/ZP/4/2015, dotyczący:

1. **Czy w związku z bardzo krótkim czasem realizacji zadania pt. „Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów – budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu” Inwestor dopuszcza prowadzenie instalacji hydrantowej po ścianach, a nie w brzdach ściennych ?**

Odpowiedź: Nie zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji hydrantowej po ścianach.

DYREKTOR
Zakładu Lecznictwa Odwykowego
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze

mgr Jacek Kasprzak
Specjalista psychoterapii uzależnień