

Nr sprawy: ZLO/ZP/4/2017 Roboty budowlane i instalacyjne wraz z dostawą zestawu klimatyzacyjnego i agregatu prądotwórczego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze”

Czarny Bór 30-06-2017

Numer sprawy: ZLO/ZP/4/2017

Do:

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje pytania i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym *roboty budowlane i instalacyjne wraz z dostawą zestawu klimatyzacyjnego i agregatu prądotwórczego w ramach projektu* : „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze” ZLO/ZP/4/2017:

- 1. W dokumentacji projektowej przywołano opis wykonania okablowania w standardzie UTP Kat 5e. W tym samym dokumencie na stronie np. 26 w pkt 4.2.4 znajduje się informacja, następnie powielona w tabeli 7.1. na stronie 33, o konieczności wykonania okablowania przy wykorzystaniu kabla ekranowanego. Czy Zamawiający potwierdza, że okablowanie ma być wykonane w technologii kabla ekranowanego kat 5e.**
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie okablowania technologii kabla ekranowanego Kat 5e.
- 2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji okablowania w oparciu o równoważny system okablowania i zapewniający 25 letnią gwarancję systemową po certyfikacji instalacji.**
Odpowiedź: Równoważny system okablowania musi odpowiadać parametrom nie gorszym niż opisane w projekcie.
- 3. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził certyfikację okablowania strukturalnego zapewniającej 25 gwarancję systemową producenta okablowania miedzianego?**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził certyfikację okablowania.

Nr sprawy: Roboty budowlane i instalacyjne wraz z dostawą zestawu klimatyzacyjnego i agregatu ZLO/ZP/4/2017 prądotwórczego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze”

4. **Prosimy o wyjaśnienie, czy poza klimatyzatorem (wiersz 8 tabela 7.2 str 33 projektu budowlanego wykonawczego) pozostałe elementy zamieszczone w tabeli Wykonawca winien dostarczyć w ramach realizowanych prac.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla wyliczeń kosztów materiałów i niezbędnych prac jest przedmiar robót budowlanych. Jednocześnie zaznacza, że punkty 10-12 tabeli 7.2 str 33 projektu są przedmiotem odrębnego postępowania.

5. **W związku z wymaganiem Zamawiającego związanego z okresem gwarancji wynoszącym od 60 do 84 miesięcy prosimy o informacje jak należy rozpatrywać ten warunek dla elementów zamieszczonych w tabeli 7.2 str 33 projektu budowlanego dla których skalkulowanie odpowiedniego okresu gwarancji wynoszącego 5 i więcej lat jest problemem.**

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi żadnego problemu.

6. **Prosimy o potwierdzenie, że szafa IDF-2 o której mowa w projekcie budowlanym a której schemat zamieszczono na stronie 29 projektu istnieje i posiada odpowiedni zapas przestrzeni dla rozbudowy.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafa IDF-2 znajduje się w pomieszczeniu obecnej serwerowni. Posiada niezbędny zapas przestrzeni – szafa 27U.

7. **W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca winien przyjąć dla wyliczeń kosztów materiałów i niezbędnych prac wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawą dla wyliczeń kosztów materiałów i niezbędnych prac jest przedmiar robót budowlanych.

8. **Prosimy o wskazanie kryterium równoważności dla urządzeń o których mowa w tabeli 7.2 str 33 projektu budowlanego. W szczególności prosimy o podanie parametrów jakie mają spełniać urządzenia od lp 1 do 12. Na podstawie zawartych w projekcie budowlanym informacji oferent nie jest w stanie jednoznacznie określić minimalnych wymagań dla wyposażenia.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawą dla wyliczeń kosztów materiałów z pozycji 1-7 tabeli 7.2 str 33 są urządzenia o parametrach równoważnych dla modeli podanych w tabeli powiadających taką samą liczbę portów dla określonego medium i prędkości transmisji danych. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że punkty 10-12 tabeli 7.2 str 33 projektu są przedmiotem odrębnego postępowania.

