

**PRZEDMIAR ROBÓT 017-04-002**

CPV:

Nazwa robót: Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze - zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni

Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze  
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

PRZEDMIAR 017-04-002

Strona 1

30-04-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
1	1	KNR 724-01-53-01-00	Agregat lub sprężarka chłodnicza w całości Daikin Professional FTXS25K / RXM25L3	szt	1,000
1	2	KNR 724-01-30-01-00	Wentylatorowa chłodnica powietrza wisząca analogia split	szt	1,000
1	3	WKNR W215-04-05-01-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 6,35	100 m	0,100
1	4	WKNR W215-04-05-01-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 10	100 m	0,100
1	5	WKNR W215-01-10-01-00	Rurociąg PVC klejony na ścianie murowanej budynku niemieszkalnego ø 16	100 m	0,100
1	6	KNR 034-01-04-01-00	Izolacja rurociągu ø 6 mm otuliną THERMAFLEX A/C grub 9 mm ANALOGIA	100 m	0,100
1	7	KNR 034-01-04-01-02	Izolacja rurociągu ø 10 mm otuliną THERMAFLEX A/C grub 9 mm	100 m	0,100
1	8	KNR 724-05-14-03-00	Próba szczelności instal obiegu freonu Q=2,5 AALOGIA	kmpl	1,000
1	9	KNR 724-05-13-03-00	Przedmuchiwanie azotem instal chłód freonowej Q=2,5 Mcal/hANALOGIA	kmpl	1,000
1	10	KNR 724-05-16-03-00	Uruchomienie instal obiegu freonu Q=2,5 Mcal/h	kmpl	1,000
1	11	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	100 szt	0,100
1	12	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	100 m	0,100
1	13	KNNR N005-02-03-01-14	Przewód kabelkowy YLY 3x2,5 wciągane do rur	100 m	0,100
1	14	KNK 728-02-03-02-00	Przebicie otworu ø do 50 w ścianie murowanej grub 1 c.	szt	2,000
1	15	KNK 728-02-03-03-00	Przebicie otworu ø do 50 w ścianie murowanej grub 1,5 c.	szt	2,000